



Test Report No.: <i>Prüfbericht - Nr.:</i>		19301137 001		Page 1 of 15 <i>Seite 1 von 15</i>	
Client: <i>Auftraggeber:</i>		V2 Switchboard Solutions, 60 DeHavilland Rd, Modialloc Vic 3195, Australia			
Test item: <i>Gegenstand der Prüfung:</i>		Vertical busbars 125 x 6.3 mm + 2 x 60 x 10 mm Copper per phase			
Identification: <i>Bezeichnung:</i>		Drawing No. 9031-50 (as sent by client)		Serial No.: <i>Serien-Nr.:</i> N/A	
Receipt No.: <i>Wareneingangs-Nr.:</i>		1113006489		Date of receipt: <i>Eingangsdatum:</i> 23-10-2013	
Condition of test item at delivery: <i>Zustand des Prüfgegenstandes bei Anlieferung:</i>		New item			
Testing location: <i>Prüfart:</i>		TÜV Rheinland Australia Pty. Ltd. 182 Dougharty Road, Heidelberg West, Australia VIC 3081			
Test specification: <i>Prüfgrundlage:</i>		Limited testing, Clause 10.11 of IEC 61439.1 Ed. 2.0 "Low-voltage switchgear and controlgear assemblies" Part 1: General rules			
Test Result: <i>Prüfergebnis:</i>		The test item passed the above mentioned test specification(s) <i>Der Prüfgegenstand entspricht oben genannter Prüfgrundlage(n).</i>			
Testing Laboratory <i>Prüflaboratorium:</i>		TÜV Rheinland Australia Pty. Ltd. 182 Dougharty Road, Heidelberg West, Australia VIC 3081			
Compiled by/ zusammengestellt:			Reviewed by/ kontrolliert:		
20-04-2015	John Strugarek		12-01-2016	Antony K. Milovac	
Date <i>Datum</i>	Name <i>Name</i>	Signature <i>Unterschrift</i>	Date <i>Datum</i>	Name <i>Name</i>	Signature <i>Unterschrift</i>
Other Aspects/ Sonstiges:					
Tests were performed according to Clause 10.11.5.3.3					
Rated Voltage:		415 V, 50 Hz			
Rated insulation voltage:		1000 V			
Rated short-circuit current (I_{cw}):		63 kA for 1 s			
Abbreviations:		P = passed		Abkürzungen: P = entspricht Prüfgrundlage	
F = failed		N/A = not applicable		F = entspricht nicht Prüfgrundlage	
N/T = not tested				N/A = nicht anwendbar	
				N/T = nicht getestet	
This test report relates to the a. m. test sample. Without permission of the test center this test report is not permitted to be duplicated in extracts. This test report does not entitle to carry any safety mark on this or similar products. <i>Dieser Prüfbericht bezieht sich nur auf das o.g. Prüfmuster und darf ohne Genehmigung der Prüfstelle nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Dieser Bericht berechtigt nicht zur Verwendung eines Prüfzeichens.</i>					

Revision 5.0