



Test Report No.: 19301137 006		Page 1 of 24	
<i>Prüfbericht - Nr.:</i>		<i>Seite 1 von 24</i>	
Client: <i>Auftraggeber:</i>	V2 Switchboard Solutions 60 DeHavilland road, Mordialloc, Vic. 3195, Australia.		
Test item: <i>Gegenstand der Prüfung:</i>	"Vector Modular Switchboard Assembly"		
Identification: <i>Bezeichnung:</i>	Drawing No. 9031-50 (as sent by client)	Serial No.: <i>Serien-Nr.:</i>	N/A
Receipt No.: <i>Wareneingangs-Nr.:</i>	1113006489	Date of receipt: <i>Eingangsdatum:</i>	25-10-2013
Condition of test item at delivery: <i>Zustand des Prüfgegenstandes bei Anlieferung:</i>		New item	
Testing location: <i>Prüfart:</i>	TÜV Rheinland Australia Pty. Ltd. 182 Dougharty Road, Heidelberg West, Australia VIC 3081		
Test specification: <i>Prüfgrundlage:</i>	Limited testing, Clause 10.10.2.3.7 c) of IEC 61439-1 Ed. 2.0 "Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 1: General rules"		
Test Result: <i>Prüfergebnis:</i>	The test item passed the above mentioned test specification(s) Der Prüfgegenstand entspricht oben genannter Prüfgrundlage(n).		
Testing Laboratory <i>Prüflaboratorium:</i>	TÜV Rheinland Australia Pty. Ltd. 182 Dougharty Road, Heidelberg West, Australia VIC 3081		
Compiled by/ zusammengestellt:		Reviewed by/ kontrolliert:	
15-04-2015 John Strugarek 		12-01-2016 Antony K Milovac 	
Date <i>Datum</i>	Name <i>Name</i>	Signature <i>Unterschrift</i>	Date <i>Datum</i>
Other Aspects/ Sonstiges: Verification individual functional unit tier F			
Rated current:		1000 A and 1600 A	
Rated frequency:		50 Hz	
ABB SACE Tmax T7 H 1000 circuit-breaker:		1000 A	
ABB SACE Tmax T7 H 1600 circuit breaker:		1600 A	
1000 A breaker line and load connection:		2 - 50 mm x 10 mm copper bars / phase	
1600 A breaker line and load connection:		4 - 50 mm x 10 mm copper bars / phase	
Abbreviations: P(ass) = passed F(ail) = failed N/A = not applicable N/T = not tested		Abkürzungen: P(ass) = entspricht Prüfgrundlage F(ail) = entspricht nicht Prüfgrundlage N/A = nicht anwendbar N/T = nicht getestet	
This test report relates to the a. m. test sample. Without permission of the test center this test report is not permitted to be duplicated in extracts. This test report does not entitle to carry any safety mark on this or similar products. Dieser Prüfbericht bezieht sich nur auf das o.g. Prüfmuster und darf ohne Genehmigung der Prüfstelle nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Dieser Bericht berechtigt nicht zur Verwendung eines Prüfzeichens.			

Revision 5.0