

Test Report No.: 50062587 001 <i>Prüfbericht - Nr.:</i>		Page 1 of 11 Seite 1 von 11	
Client: <i>Auftraggeber:</i>		DRC Switchboards 60 De Havilland Rd., Mordialloc 3195, Australia.	
Test item: <i>Gegenstand der Prüfung:</i>		Power factor correction SWBD	
Identification: <i>Bezeichnung:</i>		Drawing No. 1109-G01-1, 1109-S01-1	Serial No.: <i>Serien-Nr.:</i> N/A
Receipt No.: <i>Wareneingangs-Nr.:</i>		1113009228	Date of receipt: <i>Eingangsdatum:</i> 2016-11-18
Condition of test item at delivery: <i>Zustand des Prüfgegenstandes bei Anlieferung:</i>		New item	
Testing location: <i>Prüfart:</i>		TÜV Rheinland Australia Pty. Ltd. 182 Dougharty Road, Heidelberg West, Australia VIC 3081	
Test specification: <i>Prüfgrundlage:</i>		Temperature rise test according to Client's requirements.	
Test Result: <i>Prüfergebnis:</i>		Refer to the results herein.	
Testing Laboratory <i>Prüflaboratorium:</i>		TÜV Rheinland Australia Pty. Ltd. 182 Dougharty Road, Heidelberg West, Australia VIC 3081	
Compiled by / zusammengestellt:		Reviewed by / kontrolliert:	
2016-12-01	Hossein Rabiei	2016-12-02	Antony K. Milovac
<i>Date</i> Datum	<i>Name</i> Name	<i>Date</i> Datum	<i>Name</i> Name
	<i>Signature</i> Unterschrift		<i>Signature</i> Unterschrift
Other Aspects/ Sonstiges:			
Power factor correction unit		7 x 50 kVAr steps	
Rated frequency		50 Hz	
Rated voltage (U_e)		400 V	
Busbar size		40 x 63 mm	
Ventilation		Fan forced	
Abkürzungen:		Abbreviations:	
P(ass) = entspricht Prüfgrundlage		P(ass) = passed	
F(ail) = entspricht nicht Prüfgrundlage		F(ail) = failed	
N/A = nicht anwendbar		N/A = not applicable	
N/T = nicht getestet		N/T = not tested	
<p>This test report relates to the a. m. test sample. Without permission of the test center this test report is not permitted to be duplicated in extracts. This test report does not entitle to carry any safety mark on this or similar products.</p> <p><i>Dieser Prüfbericht bezieht sich nur auf das o.g. Prüfmuster und darf ohne Genehmigung der Prüfstelle nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Dieser Bericht berechtigt nicht zur Verwendung eines Prüfzeichens.</i></p>			

Revision 5.0